

公共建築物のブロック塀の専門点検の結果（速報）

平成 30 年 6 月 18 日に発生した地震（大阪府北部を震源）における小学校のブロック塀倒壊事故を受けて実施した、施設管理者調査を踏まえ、本市技術職員が専門点検を行った結果について報告します。

なお、集計には横浜市立学校（509 校）については、含まれていません。

（1）点検結果

	施設数	現行の建築基準法の仕様に合致しない疑いのあるブロック塀を有する施設数		現行の建築基準法の仕様に合致しないことが判明したブロック塀を有する施設数	内訳	
		前回報告分	追加分を含む		高さ 2.2m 超	控壁不足※1
市民利用施設	850	18	20 ※2	18	0	18
市営住宅	109	3	3	3	0	3
資源循環・港湾・交通・水道・病院等	1,097	9	9	6	0	6
合計	2,056	30	32	27	0	27

※1 控え壁が無い又は塀の長さが 3.4m 以下ごとに無いもの

※2 7 月 4 日以降に判明した 2 施設を含む。

（2）今後の対応

現行の建築基準法の仕様に合致しないことが判明した 27 施設については、危険性を取り除くため、解体工事等を出来るだけ早急に進め、その後は新たなフェンスの設置等に向けて必要な措置を講じていきます。

お問合せ先		
建築局保全推進課長	竹下 雄治	Tel 045-671-3231

1 現行の建築基準法の仕様に合致しないことが判明したブロック塀を有する施設

	区	施設名
1	鶴見区	東部ユースプラザ
2	神奈川区	神奈川区総合庁舎
3	神奈川区	神大寺地区センター
4	西区	西消防署
5	西区	桜木ポンプ場
6	西区	横浜市水道局人材開発センター
7	中区	小港橋公衆トイレ
8	港南区	野庭住宅
9	保土ヶ谷区	横浜市向陽学園
10	保土ヶ谷区	西谷消防出張所
11	保土ヶ谷区	本陣消防出張所
12	旭区	ひかりが丘住宅
13	磯子区	磯子センター
14	磯子区	滝頭コミュニティハウス
15	磯子区	市立東滝頭保育園
16	磯子区	旧横浜市いそごハイム
17	金沢区	横浜市立大学金沢八景キャンパス
18	金沢区	横浜市立大学福浦キャンパス
19	港北区	綱島第二ポンプ場
20	青葉区	若草台地区センター
21	青葉区	すすき野地域ケアプラザ
22	青葉区	恩田配水池
23	栄区	朝比奈分水池
24	栄区	本郷台住宅
25	瀬谷区	せやまる・ふれあい館
26	鶴見区(追加)	矢向地区センター・矢向地域ケアプラザ
27	栄区(追加)	栄区庁舎

2 専門点検の結果、改善措置の対象外となった施設など

	理由	
1	鶴見ポンプ場	鉄筋コンクリート塀であったため
2	資源循環局南事務所	建築基準法の仕様どおり控壁が設置されていたため
3	金沢土木事務所	高さ1.2m以下であったため
4	戸塚ポンプ場	鉄筋コンクリート塀であったため
5	山下地域交流センター	民間所有の塀であったため